



CITTA' DI FERMO

Settore Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente e Urbanistica
Via Mazzini, 4 - 63900 Fermo (FM) - Tel. 0734.2841 - Fax 0734.284293

Prot. n.

Fermo, li 08/11/2016

Alla Dirigente ISC Da Vinci
apic81000a@istruzione.it

E p.c. Al Sindaco
Sede

Agli Assessori
LL.PP. e Protezione Civile
Servizi Sociali
Sede

Oggetto: Scuola media Leonardo da Vinci. Sisma 26 e 30 ottobre 2016. Comunicazione.

A seguito degli eventi sismici verificatosi nei giorni 26 e 30 ottobre u.s., con la presente si comunica che i tecnici comunali hanno eseguito sopralluoghi per la verifica dello stato dell'immobile non rilevando danni tali da adottare provvedimenti d'interdizione all'accesso dello stesso immobile.

In data 5 novembre sono state condotte le verifiche da parte dei tecnici agibilitatori accreditati dalla struttura competente regionale ai fini della redazione della scheda AEDES. L'esito della scheda ha avuto un giudizio di agibilità del tipo A "agibile".

Si informa che successivamente all'evento sismico del 24 agosto, le verifiche condotte dai medesimi agibilitatori, avevano dato un responso del tipo B "agibile con provvedimenti". I provvedimenti consistevano in interventi che prontamente l'Amministrazione ha fatto eseguire. Inoltre sono stati prescritti dei monitoraggi dei quadri fessurativi presenti all'interno dell'immobile sospesi nell'anno 2012. I monitoraggi effettuati prima e dopo le scosse di ottobre hanno dato un risultato negativo in termini di cinematismi della struttura in generale. Le attività di monitoraggio proseguiranno nei prossimi mesi.

Alla luce di quanto sopra riportato, si conferma che l'edificio scolastico è agibile anche a seguito dell'ultimo evento sismico del 30 ottobre, riconosciuto come uno dei più importanti in termini di magnitudo dall'inizio del 900.

Per eventuali segnalazioni e/o comunicazioni, contattare l'Ing. Mauro Fortuna (0734284292 mauro.fortuna@comune.fermo.it) o il Geom. Roberto Bertolini (0734284353, roberto.bertolini@comune.fermo.it).

Si allegano le schede AEDES dell'edificio a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e del 26, 30 ottobre.

Distinti saluti.

Responsabile P.O.
Ing. Mauro Fortuna

Il Dirigente
Dott. Alessandro Paccapelo